

ZAŁĄCZNIK 2

UZGODNIENIA BRANŻOWE,

BGP-II.6630. 91 .2011

Opinia Nr 88/2011

(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa nawierzchni drogi ul. Cmentarnej w Sączowie gm Bobrowniki**

dla: **Urząd Gminy Bobrowniki
42-583 Bobrowniki, Gminna 8**

Nazwa projektanta: **Andrzej Bzówka**

na wniosek z dnia: **2011-08-11**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ uzgadnia pozytywnie lokalizację w/w obiektu

opis lokalizacji: przebudowa nawierzchni drogi ul. Cmentarnej w Sączowie gm Bobrowniki

Oznaczenie arkuszy map:521.441.02

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.3 (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr.38 , poz.455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy :
 - zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed zasypaniem (art. 27 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Będzin, dnia 2011-08-1

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....*23.08.2011*.....

podpis.....*[Signature]*.....

STWIERDZENIE ZGADNOŚCI
Z ORYGINAŁEM

UWAGI CZŁONKÓW I KONSULTANTÓW ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

Data 22 SIE. 2011

do protokołu nr 88/11 z dnia 16 SIE. 2011

Stanowisko PODINSPEKTOR

Czyt. podpis

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Pieczętka, data, podpis
1.	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.	bez uwag	STARSZY MISTR d/s rozliczeń i sprzedaży woc Dariusz Pikula
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. Dąbrowa Górnicza	bez uwag	PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Dział Inżynierii i Analiz Technicznych Inspekcja i Dokumentacja Luona Karwalska
3.	ENION Rejon Dystrybucji Będzin, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza	bez uwag	 Piotr Karwalski
4.	GAZ-SYSTEM S.A. Świerklany	nieobecny	
5.	Górnośląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Rozdzielnia Gazu <i>Będzin</i>	nieobecny	
6.	Netia S.A. Będzin	bez uwag	
7.	Telekomunikacja Polska S.A.	nieobecny	
8.	Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Będzin	—	
9.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Będzin	—	
10.	Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Gliwice	nieobecny	
11.	Urząd Miasta i Gminy w <i>Dobrowie</i>	nieobecny	

12.	Górnośląska Sp. Gazownictwa Sp.z o.o. Zabrze Wydział Obsługi Sieci	—	
13.	Zakład Inżynierii Komunalnej Czeladź	—	
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	nieobecny	JK
15	Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbie	—	
16	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Znaki geodezyjne podlegają ochronie i wznowieniu w przypadku zniszczenia "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Ust. z 17 maja 1989 r.	JK
17	Urząd Miejski Wojkowice Wydz. Gospodarki Wodnej	—	
18	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	—	
19	Regionalny Zrząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	—	
20	Zakład Usług Wodnych Siewierz	—	
21	Wydział Architektury i Środowiska	nieobecny	JK
22	Powiatowy Zarząd Dróg	Nie dotyczy.	Ryszard
23	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	nieobecny	JK
24	Przewodniczący ZUD	uzupełniams	4 up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO Judwiga Zięba GEODETA POWIATOWY

URZĄD GMINY
ul. Gminna 8
42-583 BOBROWNIKI
tel. 32 287-78-88, 32 287-78-87
fax 32 287-74-86

Bobrowniki, dnia 09.08.2011 r.

IZP. - 7.0.13.1.11.13

Pracownia drogowa AB- PROJEKT
mgr inż. Andrzej Bzówka
al. Mireckiego 22/pok.18
41-205 Sosnowiec

Dot: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego przebudowy nawierzchni drogi na ul. Cmentarnej w Sączowie.

W odpowiedzi na pisma w sprawie uzgodnienia dokumentacji w zakresie drogowym i kanalizacji deszczowej, uzgadniamy pozytywnie przedstawione rozwiązania z następującymi uwagami:

- dokonać zmiany lokalizacji wpustu ulicznego W28 z terenu prywatnego na teren działki drogowej,
- uwzględnić w przedmiarze robót demontaż odcinka istniejącego kolektora kd 400 bet. zlokalizowanego pod ul. Kościuszki ,
- na wysokości cmentarza po stronie zachodniej drogi zmienić wysokość krawężnika z 4 cm na 12 cm,
- dla strony zachodniej drogi zaprojektować znaki „zakaz zatrzymywania” z lokalizacją w km. 0+068.00 i w km. 0+419.00,
- zaprojektować konstrukcje nawierzchni asfaltowej drogi o łącznej grubości 9 cm jak dla drogi dla KR1,

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Zamówień Publicznych


mgr inż. Roman Polarz



Górnślaska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu
ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom
tel. (32) 281 29 00
fax (32) 386 03 82
RG.Bytom @gaz.zabrze.pl

GEOPLAST Usługi Geodezyjne
mgr inż. Krystian Kowolik
ul. Wieniawskiego 18
41-506 Bytom

Wasz znak: 801/UG/2011
Nasz znak: Z9-432-/250/11

Bytom, 12.07.2011

Dot.: naniesienie sieci gazowej na dostarczone podkłady mapowe w związku z modernizacją ul. Cmentarnej (od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej) w Sączowie /aktualizacja mapy zasadniczej/.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na planie sytuacyjnym została naniesiona orientacyjnie średnioprężna sieć gazowa wykonana ze stali. Krańcowe fragmenty terenu zaznaczonego na planie kolorem fioletowym kolidują z w/w siecią gazową.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągów należy uwzględnić następujące odległości :

- poziome zgodnie z Dz.U. Nr 139 poz.686 z dnia 7 grudnia 1995r.
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, (min. 1,5m) w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzanie parkingów nad gazociągiem dopuszcza się wyłącznie za zgodą Rozdzielni Gazu Bytom.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez GSG Sp. z o.o. Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Rozdzielnik:
Adresat + plan
R.G. Bytom +plan

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu
Kierownik ds. Technicznych
Andrzej Żak