



- proj. kabel YKY 3x10 w rurze KR50 na całej dł.
- proj. kabel YKY 3x2,5 w rurze KR50 na całej dł.
- proj. kabel YKY 3x1,5 w rurze KR50 na całej dł.
- proj. rura DVK50 pod drogą i miejscami postojowymi
- proj. punkt ośw.
- proj. oprawa ośw. do podświetlenia elewacji budynku
- proj. oprawa ośw. do podświetlenia schodów
- proj. oprawa ośw. do podświetlenia słupków muryowanych ogrodzenia
- proj. szafka oświetleniowa z tworzywa termoutwardzalnego zabudowywana na fundamencie lub cokole
- proj. ogranicznik przepięć typu BOP-R 0,5/5
- proj. uzmiatanie pogrążane o rezystancji R<10Ω

Tytuł rysunku:		Plan wytyczeniowy	
Projektant:	mgr inż. Michał Zamoja SLK2013/POOE07	Skala:	1:500
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Zichowski SLK2829/POOE09	Nr rys.:	EO-4
		Data:	09.2013
Temat:	Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabrykowanego Dworku w Dobieszowicach - Budowa Oświetlenia		
Investor:	Urząd Gminy Bobrowniki, Ul. Gminna 8, 42 - 583 Bobrowniki		
Jednostka projektowa:	BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI „AGORA” Władysław Oczkowicz ul. Dziekana 94/40 Czeleńdz 41-253		
Pokozenie:	Dobieszowice		