

IZP. 271.20.2014

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa ul. Jaworznik wraz z odwodnieniem i przebudowa drogi na ul. Młyńskiej wraz z odwodnieniem stanowiącej jeden pas drogi w Siemoni**”

Zamawiający dokonuje uszczegółowienia w przedmiarach robót:

1) Dla zadania „**Budowa ul. Jaworznik wraz z odwodnieniem w Siemoni**” zmienia się treść w poz. 59 przedmiaru:

Było: podstawa – KNNR 4 1413-08
 opis – studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie –
 podstawa studni betonowa
 ilość – 10 m³

Jest: podstawa – kalkulacja własna
 opis – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm
 w gotowym wykopie do głębokości 3 m wraz z podstawą studni betonową
 ilość – 10 szt.

2) Dla zadania „**Przebudowa drogi na ul. Młyńskiej wraz z odwodnieniem w Siemoni**” zmienia się treść w poz. 43 przedmiaru:

Było: podstawa – KNNR 4 1413-03
 opis – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm
 w gotowym wykopie o głębokości do 3 m
 ilość – 11 studni

Jest: podstawa – kalkulacja własna
 opis – studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm
 w gotowym wykopie o głębokości 1,7 m
 ilość – 11 studni

Z up. WÓJTA
mgr Mariusz Pawełczyk
Z-ca Kierownika Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych