

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka	Ilość	Symbol	Oznac.	Producent	Uwagi
1	Rury ciśnieniowe do wody pitnej z PE100 SDR11 -160x14,6	mb.	18,0	160PE	---	WAVIN	
2	Rury ciśnieniowe do wody pitnej z PE100 SDR11 -110x10,0	mb.	1242,0	110PE	---	WAVIN	
3	Rury ciśnieniowe do wody pitnej z PE100 SDR11 -63x5,8	mb.	6,0	63PE	---	WAVIN	
4	Trójnik równoprzelotowy z PE100 SDR11- 160	szt.	1	T 160	---	WAVIN	
5	Trójnik równoprzelotowy z PE100 SDR11- 63	szt.	1	T 63	---	WAVIN	
6	Trójnik redukcyjny z PE100 SDR11- 160/90	szt.	1	TR 160/90	---	WAVIN	
7	Trójnik redukcyjny z PE100 SDR11- 110/90	szt.	4	TR 110/90	---	WAVIN	
8	Trójnik redukcyjny z PE100 SDR11- 110/63	szt.	1	TR 110/63	---	WAVIN	
9	Redukcja z PE100 SDR11- 160/110	szt.	1	R 160/110	---	WAVIN	
10	Tuleja kołnierзова z PE100 SDR11-160/150	szt.	4	TK 160/150	---	WAVIN	
11	Tuleja kołnierзова z PE100 SDR11-110/100	szt.	2	TK 110/100	---	WAVIN	
12	Tuleja kołnierзова z PE100 SDR11-90/80	szt.	5	TK 90/80	---	WAVIN	
13	Tuleja kołnierзова z PE100 SDR11-63/50	szt.	2	TK 63/50	---	WAVIN	
14	Kolnier stalowy galwanizowany 160/150	szt.	4	KS160/150	---	WAVIN	
15	Kolnier stalowy galwanizowany 110/100	szt.	2	KS110/100	---	WAVIN	
16	Kolnier stalowy galwanizowany 90/80	szt.	5	KS 90/80	---	WAVIN	
17	Kolnier stalowy galwanizowany 63/50	szt.	2	KS 63/50	---	WAVIN	
18	Zasuwa kołnierзова D 150 nr.kat.02/75	szt.	3	Z 150	---	HAWLE	
19	Zasuwa kołnierзова D 100 nr.kat.02/75	szt.	1	Z 100	---	HAWLE	
20	Zasuwa kołnierзова D 80 nr.kat.02/75	szt.	3	Z 80	---	HAWLE	
21	Zasuwa kołnierзова D 50 nr.kat.02/75	szt.	1	Z 50	---	HAWLE	
22	Obudowa teleskopowa do zasuw	szt.	8			HAWLE	
23	Skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 1790	szt.	8			HAWLE	
24	Blok podporowy do zasuw	szt.	8	bpz		Beton B25	
25	Łącznik kołnierзова DN 150	szt.	2	NKJ150	---	JAFAR	
26	Hydrant nadziemny DN 80	szt.	3	Hn	---	HAWLE	
27	Kolano kohn. ze stopka DN 80	szt.	3	N 80	---	JAFAR	
28	Kształtka kołnier. FF80	szt.	3	FF 80	---	JAFAR	
29	Blok podporowy do hydrantów	szt.	3	bph		Beton B25	
30	Łuk segmentowy 11' 110 PE 100 SDR-11	szt.	6	LS11	---	WAVIN	
31	Łuk segmentowy 22' 110 PE 100 SDR-11	szt.	2	LS22	---	WAVIN	
32	Łuk segmentowy 45' 110 PE 100 SDR-11	szt.	1	LS45	---	WAVIN	
33	Kolano 15' 110 PE 100 SDR-11	szt.	5	KL15	---	WAVIN	
34	Kolano 90' 110 PE 100 SDR-11	szt.	1	KL 90	---	WAVIN	
35	Mufa elektroop. 63 PE 100 SDR-11	szt.	2	ME63	---	WAVIN	
36	Taśma lokalizacyjna zbrojona - niebieska	mb	1260			ZERTECH	
37	Zawór napowietrzająco-odpowiet. DN80 nr kat. 9822	szt.	2	ZND	---	HAWLE	
38	Studnia wodomierzowa	szt.	1			rys. nr 7	

Investor: Gmina Bobrowniki 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8
Nazwa obiektu: Budowa sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego nN w Myszkowicach przy ulicy Leśnej
Adres obiektu: Myszkowice ul. Leśna dz. nr 294, 313, 318/1, D-380, 323/1, D-381, D-377, D-382, 62, 213, 640, 368, 325
Nazwa rysunku: SCHEMAT MONTAZOWY sieci wodociągowej
 Projektował: Podpis: Opracował: Podpis:
 inż. Mironiaw Koziet upr. nr 95/2000 mgr inż. Andrzej Ferdyn
 mgr inż. Jędrzej Czapliński upr. nr 230/82
 Data: 12.2013 Skala: Nr rys.: 3309/W-6

