

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 322184-2014 z dnia 2014-09-29 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki  
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku polegająca na: Budowana kanalizacja zostanie włączona do istniejącej studzienki kanału sanitarnego w pasie zieleni ulicy Kościuszki. ...  
Termin składania ofert: 2014-10-13

---

## **Bobrowniki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku**

**Numer ogłoszenia: 377340 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 322184 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, woj. śląskie, tel. 0-32 287-78-87, faks 0-32 287-74-86.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku polegająca na: Budowana kanalizacja zostanie włączona do istniejącej studzienki kanału sanitarnego w pasie zieleni ulicy Kościuszki. Kanalizacja oraz przyłącza zaprojektowano z rur PCV-U SDR 34 z wydłużonym kielichem ze ścianką litą. Na działkach zabudowanych przyłącza zakończone zostaną studzienką przyłączeniową, niewłazową o średnicy 315 mm. W przypadku działek niezabudowanych przyłącza należy zakończyć zaślepką w granicy działki. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 946 mb. Pas zieleni na ul. Parkowej zostanie poszerzony tak, aby oba pasy jezdni miały równą szerokość około 5,5 m. W związku z tym należy zabudować nowy krawężnik drogowy 20x30 cm na ławie betonowej na długości 234 m.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.11.00-6, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DROGREM s. c., ul. Prusa 40/4, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 879214,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I  
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 345795,93

Oferta z najniższą ceną: 345795,93 / Oferta z najwyższą ceną: 915468,27

Waluta: PLN.

ZASTĘPCA WÓJTA

  
mgr Agnieszka Pilarek-Strabikowska