



### UWAGA

Fundament studzienki należy sytuować na 20 cm warstwie wyrównawczej piasku. Cała studzienka musi być wykonana w obsypce piaskowej zagęszczonej po bokach warstwami co 20 cm.  
Ścianę studzienki na zewnątrz zabezpieczyć zewnętrzną powłoką izolacji bitumicznej, kładzionej na gorąco - BITIZOL 2R=2P. Izolacja pozioma płyty żelb. dennej 2 x papa na lepiku. Ścianę studz. od wewnątrz oraz kinetę zagruntować BITIZOLEM R. Kinetę dodatkowo posmarować lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco. Studzienka winna odpowiadać wymogom zawartym w PN-92/B-10729 i PN-B/10727

TABELA WYMIARÓW POMOCNICZYCH

Wymiar /cm/	D n			
	160	200	250	300
b min	10	10	10	10
k min	8	10	12	15

INWESTOR	GMINA BOBROWNIKI 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8				P.H.U. "APOL"		SKALA
TEMAT	PBW "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek budowlanych w Bobrownikach przy ulicy Bazantów i Bocianów"				ul. Barlickiego 71		1:25
ADRES	Bobrowniki ul. Bazantów dz. 2845/4, 2845/40 ; k.m. 9 obręb Bobrowniki				42-506 BĘDZIN		DATA
TYTUŁ RYSUNKU	STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA D1000				tel./fax (32) 760-28-28		03.2015
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS	KIER. PRAC.	PODPIS	NR. RYS.	
mgr inż. Jadwiga Czapińska upr.bud. nr 230/82		mgr inż. Andrzej Ferdyn		Grażyna Kulis		3331/W-5	