

Bobrowniki, 18.05.2016 r.

IZP.271.2.2016

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Rogoźniku – etap I”

W związku ze złożonymi zapytaniem do Zamawiającego, udzielamy niniejszym pismem odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Jesteśmy producentem systemów nawierzchni sportowych i prosimy o dopuszczenie naszej nawierzchni, jako co najmniej równoważnej z Państwa wymaganiami do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Rogoźniku – etap I”. Prosimy o akceptację różnic w dwóch parametrach nawierzchni. Różnice są tak minimalne, że w żaden sposób nie umniejszają nawierzchni i całej inwestycji.

• Parametry nawierzchni:

Ścieralność $\leq 0,09$ mm

Mrozoodporność:

- przyrost masy $\leq 0,59\%$

- zmiana wyglądu zewnętrznego Bez zmian

Zaznaczamy, że nawierzchnia ma wszystkie aktualne wymagane przez Państwa dokumenty, jest bezpieczna dla środowiska i użytkowników i jak widać chodzi o tylko o akceptację dopuszczenia dwóch parametrów. Powyższe parametry nie zaniżają użyteczności, temperamentu i wartości boiska. Gwarantujemy, że dopuszczenie nawierzchni o w/w równoważnych właściwościach zapewni Państwu bardzo dobrą jakość i spełni oczekiwania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni sportowej o przedstawionych parametrach.

Pytanie nr 2. Zamawiający w dokumentacji projektowej podaje dwa różniące się do siebie warianty nawierzchni poliuretanowej. Proszę o jednoznaczne wskazanie jakimi parametrami ma się kierować wykonawca przy wycenie inwestycji.

Odpowiedź: Przy wycenie inwestycji Wykonawca musi kierować się parametrami wykazanymi w zestawieniu nawierzchni zastosowanych w projekcie dla nawierzchni poliuretanowej.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Zamówień Publicznych
mgr inż. Roman Polarz