



**Legenda:**

- Zakres opracowania
- Kanał kablowy
- Akumulator

**UWAGI:**

- Akumulatory ustawić na dedykowanym regale dwupoziomowo.
- Zadziałanie wyłącznika PPOŻ spowoduje wyłączenie obwodów odbiorczych oraz powinno spowodować bezpieczne gaszenie budynku w razie pożaru (jeżeli panele wymagają takiego działania)

<b>Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o.</b> 41-922 Radzionków, ul. Kuźaja 51		Inwestor: Gmina Bobrowniki	
		Skala rys: 1:50	Format rys: A4
Nr proj.: _____		Nr rys: E-01	
Projektował:	Imię i nazwisko: mgr inż. Karol Cieśla	Nr upr.: SLK/4283/PWOE/12	Data: 03.2016
Opracował:	mgr inż. Karol Cieśla	SLK/4283/PWOE/12	03.2016
Sprawił:			
ZMIANA / AKTUALIZACJA:		00	
Tytuł Projektu:		Projekt budowlano wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w Budyńku Gminnego Ośrodka Kultury w Siemoni	
Tytuł Rysunku:		Schemat rozmieszczenia urządzeń w Piwnicy	