

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom
tel. 32 281 29 00
fax 32 386 03 82
rg.bytom @zabrze.psgaz.pl

BWP sp. z o.o.

Budownictwo-Wdrażanie-Projektowanie
ul. Strzemieszycza 248
42-530 Dąbrowa Górnicza

Wasz znak: 6.GO_PU/BWP/BB/620/15

Bytom, 25.09.2015r.

Nasz znak: W103/2256-210/1600008060/15

dot.: uzgodnienie skrzyżowania istniejącego gazociągu z projektowaną siecią kanalizacyjną dla inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Niebyła w Dobieszowicach".

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na planie sytuacyjnym została naniesiona orientacyjnie istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana w technologii PE. Akceptujemy trasę projektowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej, zaznaczonej na planie pogrubioną, brązową linią, która krzyżuje się 5-krotnie z polietylenowymi gazociągami średniego ciśnienia. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości pionowych i poziomych miejsca skrzyżowań/zbliżeń w/w przewodów zabezpieczyć przy użyciu rur ochronnych. W przypadku zabezpieczania gazociągu rurą ochronną projekt należy uzgodnić z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze, Rejon Dystrybucji Gazu Bytom. Roboty w pobliżu gazociągów wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. W przypadku uszkodzeń gazociągów kosztami naprawy/strat gazu zostanie obciążony Wykonawca.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągów należy uwzględnić następujące odległości :

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzenie parkingów nad gazociągiem dopuszcza się wyłącznie za zgodą Rejonu Dystrybucji Gazu Bytom.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. - verte-

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrze –Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikułczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Powyższe można wykorzystać do celów projektowych.

Rozdzielnik:

Adresat + plan

RDG Bytom + plan

Symbol usługi : 5.3.1.1 /1xA4/

5.3.1.2 /1xA4/

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu

Tomasz Całka