

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu**  
ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom  
tel. 32 281 29 00  
fax 32 386 03 82  
rg.bytom @zabrze.psgaz.pl

**BWP sp. z o.o.**  
**Budownictwo-Wdrażanie-Projektowanie**  
**ul. Strzemieszycka 248**  
**42-530 Dąbrowa Górnicza**

Wasz znak: 6.GO\_PU/BWP/BB/655/15

Bytom, 25.09.2015r.

Nasz znak: W103/2263-211/160008065/15

dot.: uzgodnienie skrzyżowania istniejącego gazociągu z projektowaną siecią kanalizacyjną dla inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Rogoźniku".

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na planie sytuacyjnym została naniesiona orientacyjnie sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana ze stali wraz z przyłączem Dz25/PE do budynku na dz. nr 1499/1. Akceptujemy trasę projektowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zaznaczonej na planie pogrubioną, brązową linią, która krzyżuje się wielokrotnie ze stalowymi gazociągami średniego ciśnienia. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości pionowych i poziomych miejsca skrzyżowań/zbliżeń w/w przewodów zabezpieczyć przy użyciu rur ochronnych. W przypadku zabezpieczania gazociągu rurą ochronną projekt należy uzgodnić z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze, Rejon Dystrybucji Gazu Bytom. Roboty w pobliżu gazociągów wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. W przypadku uszkodzeń gazociągów kosztami naprawy/strat gazu zostanie obciążony Wykonawca.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągów należy uwzględnić następujące odległości:

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzanie parkingów nad gazociągiem dopuszcza się wyłącznie za zgodą Rejonu Dystrybucji Gazu Bytom.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. - verte-

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrze –Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

**Powyższe można wykorzystać do celów projektowych.**

Rozdzielnik:

Adresat + plan

RDG Bytom + plan

Symbol usługi : 5.3.1.1 /1xA4/

5.3.1.2 /1xA4/

**ZASTĘPCA KIEROWNIKA**  
**Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu**

Tomasz Calka