

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Rejon Dystrybucji Gazu Bytom**

ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom  
tel. 32 281 29 00  
fax 32 386 03 82  
rg.bytom @zabrze.psgaz.pl

**BWP sp. z o.o.**

**Budownictwo- Wdrażanie-Projektowanie**  
**ul. Strzemieszycka 248**  
**42-530 Dąbrowa Górnicza**

Wasz znak: 124.03/BWP/BB/1027/15  
Nasz znak: W103/2773-272/160011436/15

Bytom, 16.12.2015r.

dot.: uzgodnienie skrzyżowania istniejącej sieci gazowej z projektowaną siecią kanalizacyjną dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Teligi, Topolowa, Akacyjowa w Bobrownikach”

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że potwierdzamy przebieg średnioprężnej sieci gazowej PE przedstawionej na dostarczonym planie zagospodarowania terenu. Brakujące odcinki sieci gazowej naniesiono/opisano kolorem czerwonym. Projektowana sieć kanalizacyjna krzyżuje się wielokrotnie z gazociągami średniego ciśnienia PE. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości pionowych/poziomych miejsca skrzyżowań/zbliżeń przewodów kanalizacyjnych z gazociągami zabezpieczyć przy użyciu rur ochronnych. W przypadku zabezpieczania gazociągów odpowiedni projekt należy przedłożyć do uzgodnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym –Seksja Ewidencji i Uzgodnień, 41-800 Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągów należy uwzględnić następujące odległości :

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4.czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzenie parkingów nad gazociągiem dopuszcza się wyłącznie za zgodą Rejonu Dystrybucji Gazu Bytom.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

-verte-

Informujemy również o braku w rozpatrywanym rejonie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu- Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

**Powyższe można wykorzystać do celów projektowych**

Rozdzielnik:

Adresat + plan

RDG Bytom + plan

Symbol usługi: 5.3.1.1 /1xA4/

5.3.1.2 /2xA4/

KIEROWNIK  
Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu  
Damian Schmidt