

**Wykonawcy uczestniczący  
w przetargu**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja terenu parku w Rogoźniku” dla zadania „Rozbudowa placu zabaw, rozbudowa skate parku, zabudowa małej architektury (kosze, stojaki na rowery) na terenie parku w Rogoźniku”;

**Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Gmina Bobrowniki, przekazuje zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz udziela na nie odpowiedzi.**

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z treścią dokumentacji projektowej Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w zakresie mat przerostowych na podstawie produktu formy PPE Poland i wymaga mat przerostowych o grubości 23 mm oraz HIC 3,4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści maty przerostowe o takich samych parametrach bezpieczeństwa (HIC-3,4 m) i grubości 20 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maty przerostowe o takich samych parametrach bezpieczeństwa (HIC-3,4 m) i grubości 20 mm..

Zmiany zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono SIWZ, tj. bip.bobrowniki.pl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

**WÓJT**

*Bednarek*  
**mgr Małgorzata Bednarek**

**PODINSPEKTOR ds. Zamówień Publicznych** **Sekretarz Gminy**

*Aleksandra Król-Skowron*  
**mgr inż. Aleksandra Król-Skowron**

*Anna Grabowska*  
**Anna Grabowska**