

Bobrowniki, dnia 07 listopada 2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Oświaty w Dobieszowicach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Gmina Bobrowniki, przekazuje zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Przedmiar 1.1.11, 3.1.7 – proszę o podanie grubości muru w celu kalkulacji ościeżnicy regulowanej.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach biur szerokość ścian do 45 cm, w łazienkach do 20 cm.

Pytanie nr 2:

Przedmiar 1.2.5., 2.2.4, 3.2.5 – proszę o sprecyzowanie, jaka długa powinna być instalacja oraz jakiego rodzaju powinien być zastosowany przewód.

Odpowiedź:

Przewody elektryczne ogólne: gniazdo 3 x 1,5 mm² – ok. 80 mb, oświetlenie 3 x 1 mm² – 80 mb.
Przewody niskoprądowe, komputerowe UTP. Ok 30 mb.

Pytanie nr 3:

Przedmiar 3.1.28 – proszę o podanie rozmiaru płytek na ścianie.

Odpowiedź:

Płytki standard: rozmiar 20 x 25 cm lub podobne.

Zmiany zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono SIWZ, tj. bip.bobrowniki.pl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

z up. WÓJTA

PODINSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Anna Grabowska

mgr inż. Aleksandra Król Skowron
Sekretarz Gminy