

Bobrowniki, dnia 18.02.2020 r.

ZP.271.1.2.2020

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku” wraz z „Budową instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła na potrzeby hali widowiskowo – sportowej w Rogoźniku”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Gmina Bobrowniki, informuje, że w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), udziela poniższych wyjaśnień oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pytania nr 6:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dot. branży elektrycznej o schematy rozdzielni elektrycznych. Są to niezbędne rysunki do prawidłowego skalkulowania w/w elementów.
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji sanitarnej o zestawienie elementów: kotłowni, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i instalacji gazowej.

Odpowiedź:

Ad 1. Schematy strukturalne rozdzielnic są w zakresie Wykonawcy. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się elementy, które należy ująć w ofercie.

Ad 2. Wszystkie elementy konieczne do wyceny znajdują się w dokumentacji projektowej tj. STWiOR, projektach branżowych i przedmiarach robót.

Nie ma konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej o zestawienia elementów.

Pytania nr 7:

1. Zmianę terminu składania ofert na dzień 03.03.2020, wniosek ten jest spowodowany chęcią rzetelnego przygotowania ofert i zaoferowania jak najkorzystniejszych warunków cenowych dla Zamawiającego
2. Zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z określonych w SIWZ 10 % na 5 % - obniżka wykazanego zabezpieczenia istotnie wpłynie na wartość oferty cenowej.

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 25.02.2020 r.

Mając na uwadze powyższe – zmianie ulegają następujące zapisy w SIWZ:

ROZDZIAŁ XIX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: **25.02.2020 r. o godzinie 12:00.**

ROZDZIAŁ XXI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

a) koperta zewnętrzna:

- powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

GMINA BOBROWNIKI
42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8
Oferta do przetargu nieograniczonego dla zamówienia o nazwie:
„Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku”
wraz z
„Budową instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła na potrzeby hali widowiskowo – sportowej w Rogoźniku”

Nie otwierać przed 25.02.2020 r. godz. 12.30

ROZDZIAŁ XXIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Oferty należy złożyć** w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bobrowniki w pokoju nr 13 nie później niż do dnia 25.02.2020 r. do godziny 12.00.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. **Zamawiający otworzy koperty** z ofertami i zmianami w dniu 25.02.2020 r. o godzinie 12.30 w Sali nr 25 w siedzibie Zamawiającego.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytania nr 8:

Zamawiający w dokumentacji opisuje podłogę sportową jedynie jako o wylewany poliuretan.

Informujemy, iż wyróżnia się trzy podstawowe typy systemów podłóg sportowych:

1. Podłogi punktowo elastyczne – do tej grupy podłóg zaliczamy wszystkie nawierzchnie wykazujące właściwości punktowej amortyzacji. Nawierzchnie te uginają się wyłącznie w punkcie działania siły nacisku lub w jego pobliżu.

2. Podłogi płaszczyznowo elastyczne – systemy podłóg wykończone nawierzchnią nie wykazującą żadnej amortyzacji np. klepka parkietowa. Amortyzacja w takich systemach uzyskiwana jest wyłącznie z budowy konstrukcji. Tego typu posadzka jest bardzo twarda i nie absorbuje energii przy upadku.

3. Podłogi kombinowane (kombi elastyczne) – są to systemy składające się z konstrukcji drewnianej oraz nawierzchni punktowo elastycznej /wykładziny PCV/. Takie połączenie zapewnia niezrównane kombinowane ugięcie (kombinowaną amortyzację) uzyskiwaną z samej konstrukcji drewnianej (amortyzacja płaszczyznowa) oraz dodatkowo z wykładziny punktowo elastycznej PCV (amortyzacja punktowa). Komfort gry, ochrona narządów ruchu, zmniejszenie urazowości przy upadkach to podstawowe zalety systemów kombinowanych. Wykonanie systemu kombinowanego (ruszt wraz z wykładziną PCV) z zastosowaniem wykładzin PCV gr. min 7,5 mm pozwala uzyskać optymalną amortyzację oraz najlepsze z możliwych parametry sportowe.

W dokumentacji projektowej hali jest mowa o wylewanym poliuretanie. Jako, że przy nawierzchni wykonywanej na Sali ręką ludzką mogą wystąpić pewne nierówności, które wpływają na jakość teje posadzki i jej eksploatację, wnosimy o przyjęcie do wyceny wykładziny PCV, punktowo elastycznej, wykonywanej w profesjonalnych fabrykach, o grubości min. 7,5mm. W odróżnieniu od nawierzchni poliuretanowych, podłogi z nawierzchnią z wykładzin sportowych PVC są bardziej trwałe, bardziej estetyczne, nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów w utrzymaniu oraz posiadają podstawowe atesty PZH i ppoż. oraz certyfikaty międzynarodowych związków sportowych. Wykładziny sportowe PVC wykonywane są w całości w fabryce, a co za tym idzie podlegają surowym procesom, ocenom i reżimom weryfikacji jakościowej i technicznej. Poliuretan, którym pokryte są wykładziny PCV, jest utwardzany promieniami UV, co sprawia, że poliuretan ten jest bardzo trwały, a jednocześnie bardzo elastyczny. Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczą. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest siatka z włókna szklanego podwójnie tkanego wtopiona w strukturę wykładziny, która zabezpiecza wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Często użytkownicy podłóg, wykończonych wylewanym poliuretanem, skarżą się na zbyt mały poślizg (tępa nawierzchnia), co powoduje większą urazowość w trakcie gier zespołowych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, z czego składa się nawierzchnia poliuretanowa – jej wierzchnią część stanowi lakier poliuretanowy, który jednocześnie stanowi cienką warstwę użytkową ok.0,3mm, natomiast w spodniej części stosuje się matę elastyczną wykonaną z granulatu SBR (SBR jest to zgranulowana guma pochodząca z opon samochodowych, która z biegiem czasu traci swoją sprężystość), różne są opinie na temat stosowania tego typu materiałów w zamkniętych pomieszczeniach obiektów publicznych. Z kolei w wykładzinie, specjalistyczna pianka, która jest trwale zespolona z wykładziną, z biegiem lat nie traci swoich właściwości sprężystych i elastyczności. Wspomniana warstwa wierzchnia 0,3mm ma bezpośredni wpływ na długość eksploatacji nawierzchni, w proponowanej wykładzinie PCV warstwa wierzchnia czystego PCV to ok.2,0mm, tym samym żywotność podłogi jest nieporównywanie dłuższa. Dodajmy, iż budowana przez Państwa hala sportowa jest halą pełnowymiarową, na której mogą się odbywać rozgrywki na wyższym szczeblu, a nie tylko szkolnym. Zwracamy się zatem z zapytaniem dotyczącym nawierzchni sportowej: Czy należy przyjąć do wyceny, jako nawierzchnię sportową, wykładzinę sportową PCV o grub. min. 7,5mm na ruszcie sportowym przebadanym na zgodność z obowiązującą normą EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych –posiadającą certyfikaty światowych organizacji sportowych, takich jak: FIVB, FIBA, EHF lub IHF? Dodajmy, że wymóg ten nie służy tylko do uzyskania możliwości organizowania międzynarodowych imprez sportowych, ale również do wyeliminowania produktów gorszej jakości, które mogą być oferowane w tej samej cenie.

Odpowiedź:

Rodzaj i parametry posadzki Hali należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytania nr 9:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dot. opisu warstw przegród pionowych: SF-1, SF-2.
2. Prosimy o potwierdzenie, że wycinka istniejących drzew oraz rozbiórka istniejącego ogrodzenia jest po stronie Zamawiającego.
3. W załączonym do SIWZ przedmiarze robót „Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji” w pozycji 324 należy wycenić „Kurtyny powietrza – zimna + czujnik drzwiowy (kontrakton) i sterownik” - szt. 3
Prosimy o podanie mocy, rodzaju (wodna czy elektryczna) oraz wymiarów kurtyn, które należy wycenić.

4. W załączonym do SIWZ przedmiarze robót „Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji” w pozycji 325 należy wycenić „Wentylator osiowy + regulator obrotów” - szt. 14. Wg opisu technicznego „Projekt instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)” str. 10: „Dodatkowo z uwagi na układ belek konstrukcyjnych w strefie pod dachem w celu zabezpieczenia przed gromadzeniem się pary wodnej projektuje się układ wentylacji cyrkulacyjnej realizowany przez wentylatory osiowe w4.2.1-14 uruchamiany okresowo celem wymuszenia ruchu powietrza”. Prosimy o podanie typu wentylatorów oraz ich wydajności i sprężu.
5. W przedmiarze budowlanym **brak pozycji na wykonanie ław fundamentowych** żelbetowych o szerokości do 1 m, w ilości 14,98 m³ wnosimy o uzupełnienie przedmiaru.
6. W przedmiarze budowlanym poz. 1.2, pkt.24 jako izolację ścian fundamentowych przyjęto izolację przeciwwilgociową natomiast z części rysunkowej rys. A-5 wynika iż izolacja ta winna być wykonana jako przeciwwodna. Prosimy o potwierdzenie czy przyjęte rozwiązanie w przedmiarze budowlanym jest prawidłowe.
7. Zamawiający w przedmiarze budowlanym podaje w poz.1.1, pkt.24 ilość 730,7 m² izolacji przeciwwilgociowej. Według dokumentacji projektowej izolację przeciwwodną ścian fundamentowych należy wykonać obustronnie, co powoduje zwiększenie nakładu do 1551,93 m². Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania obustronnej izolacji.
8. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe szatni, tj. lada i wieszaki nie wchodzi w zakres wyceny.
9. Prosimy o potwierdzenie, że lada w holu wraz z wyposażeniem meblowym nie wchodzi w zakres wyceny.
10. Prosimy o wyszczególnienie elementów wyposażenia, które **wchodzą** w zakres zadania wraz z podaniem parametrów technicznych.
11. Proszę o potwierdzenie że blacha konstrukcyjna dachu wraz z płatwiami drewnianymi oraz wszystkimi elementami w obrębie przestrzeni między blachą a sufitem podwieszanym TYP 3 mają być malowane na kolor czarny RAL 7021.
12. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o montaż płyty OSB gr.18mm na belkach drewnianych poz. 103 wg przedmiaru w ilości $1,34 \times (37,14 + 75,17 + 14) = 127,65 \text{ m}^2$. Płyta OSB jest niezbędna do montażu termoizolacji na elewacji.
13. Prosimy o podanie parametrów technicznych dla membrany dachowej.
14. Dotyczy rozdz. III ust.2 SIWZ oraz §6 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie wyrażenia: „i określeniem ilości osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie.”, albowiem wysokość wynagrodzenia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie można żądać od Wykonawcy ujawnienia takich danych.
15. Dotyczy §4 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie terminu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez dodanie na koniec drugiego zdania słów: „w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru.”
16. Dotyczy §10 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie na końcu zdania słów: „zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego”
17. Dotyczy §11 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 5% i tym samym częściowe zrównanie pozycji stron, w szczególności z uwagi na brzmienie §11 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy.
18. Dotyczy §11 ust. 1 pkt 2), 3) oraz 4) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”, albowiem Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, na które nie ma żadnego wpływu.
19. Dotyczy §11 ust. 6 wzoru umowy. Wnosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20%. Wskazać należy, iż kary umowne nie mogą zmierzać do *de facto* bezpodstawnego wzbogacenia jednej ze stron umowy.
20. Dotyczy §13 ust. 2 pkt 2a) wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto przewidziane za wykonanie przedmiotu umowy dla Wykonawcy nie ulegnie zmianie.”

21. Dotyczy §13 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po ppkt a) kolejnych podpunktów o treści:
- „b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”
- Wprowadzenie zapisu o powyższej treści jest konieczne celem dostosowania zapisów umowy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
22. Dotyczy §6 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wnosimy o wykreślenie słów: „po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”, albowiem powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji Inwestycji, zaś każdy z ewentualnych Podwykonawców musi mieć dostęp do dokumentacji projektowej czy innych dokumentów wytwarzanych w toku procesu inwestycyjnego, aby móc prawidłowo wykonać przedmiot Umowy. Skoro zatem Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów RODO, to wystarczającym jest udzielenie ogólnej zgody Zamawiającego do powierzenia danych osobowych objętych Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy.
23. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do 26.02.2020 r.

Odpowiedź:

Ad 1. Zgodnie z dokumentacją projektową [część rysunkowa TOM Ib].

Ad 2. Wycinka drzew oraz demontaż ogrodzenia leży po stronie Zamawiającego.

Ad 3. Nazwa wskazuje, że jest to kurtyna "zimna", czyli nie służy do celów grzewczych, dlatego nie określa się rodzaju wodna czy elektryczna.

Parametry kurtyny:

- moc elektryczna (zasilanie turbiny nawiewnej): ~0,26kW; 230V; 50Hz

- wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość: 2098x465x210mm

- masa: ~33kg

Ad 4. Jest to zamówienie publiczne i określenie konkretnego typu (producenta) jest niedozwolone.

Parametry wentylatorów:

- typ: osiowy

- wydajność: 650m³/h

- spręż: 30Pa

- moc elektryczna: ~0,05kW; 230V

- masa: 8kg

Ad 5. Oferent składa zgodnie z opisem SIWZ rozdział XXII "opis sposobu obliczenia ceny" kwotę ryczałtową za wykonanie realizacji inwestycji. W związku z powyższym przedstawiony przedmiar robót stanowi ilości orientacyjne, a realizację zadania należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową

Ad 6. Zamawiający potwierdza, że należy wykonać izolację przeciwwodną.

Oferent składa zgodnie z opisem SIWZ rozdział XXII "opis sposobu obliczenia ceny" kwotę ryczałtową za wykonanie realizacji inwestycji. W związku z powyższym przedstawiony przedmiar robót stanowi ilości orientacyjne, a realizację zadania należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Ad 7. Zamawiający potwierdza, że należy wykonać izolację przeciwwodną obustronnie. Oferent składa zgodnie z opisem SIWZ rozdział XXII "opis sposobu obliczenia ceny" kwotę ryczałtową za wykonanie realizacji inwestycji. W związku z powyższym przedstawiony przedmiar robót stanowi ilości orientacyjne, a realizację zadania należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Ad 8. Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie meblowe tj. lada i wieszaki.

Ad 9. Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi lada w holu wraz z wyposażeniem meblowym.

Ad 10. Zamawiający potwierdza, że zamówienie obejmuje wyposażenie hali i sanitariatów zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiOR bez umeblowania indywidualnego (hol, wyposażenie ruchome, stoły, krzesła, biurka, stół konferencyjny itp.).

Ad 11. Zamawiający potwierdza, że wszystkie widoczne elementy spodu dachu mają być pomalowane w kolorze RAL 7021.

Ad 12. Oferent składa zgodnie z opisem SIWZ rozdział XXII "opis sposobu obliczenia ceny" kwotę ryczałtową za wykonanie realizacji inwestycji. W związku z powyższym przedstawiony przedmiar robót stanowi ilości orientacyjne, a realizację zadania należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Ad 13. Parametry membrany dachowej zgodnie z dokumentacją projektową [część opisowa TOM Ib].

Ad 14. Jeżeli jest to tajemnica przedsiębiorcy, wówczas należy dokonać oznaczenia dokumentu zawierającego takie dane i Gmina zobligowana będzie do nieujawniania takich informacji osobom trzecim, ze względu na wspomnianą tajemnicę.

Ad 15. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad 16. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad 17. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Ad 18. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Ad 19. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Ad 20. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad 21. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad 22. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad 23. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 25.02.2020 r.

Pytania nr 10:

1. Brak przedmiarów i dokumentacji wykonawczej na zagospodarowanie terenu. Wnosimy o potwierdzenie, czy są prace w zakresie oferty?

2. Brak przedmiarów i dokumentacji wykonawczej na roboty drogowe. Wnosimy o potwierdzenie, czy są prace w zakresie oferty?

Odpowiedź:

Ad 1. Brak prac w zakresie oferty

Ad 2. Brak prac w zakresie oferty

Pytanie nr 11:

W projekcie umowy w § 11 jest:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w wysokości 10% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy
- w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

- 2) w wysokości 0,05 % kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
 - 3) w wysokości 0,05 % kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,
 - 4) w wysokości 0,05 % kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji.
2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu ciężących na nim zobowiązań zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania robót.
3. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej lub odstąpić od umowy, gdy opóźnienie w wykonaniu robót przekroczy okres 30 dni.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości trzykrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących dane prace (określone w § 6) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdego pracownika nie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i wykonującego prace, o których mowa w § 6 ust. 1.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość określonych kar umownych.
6. Strony zgodnie postanawiają, iż kary umowne stają się wymagalne z upływem 7 dni od doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej przez Zamawiającego, a Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy pomiędzy stronami.

Wykonawca zwraca się o zmniejszenie kary i zmianę zapisu na:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w wysokości **5%** kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
 - 2) w wysokości **0,02** % kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
 - 3) w wysokości **0,02** % kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,
 - 4) w wysokości **0,02** % kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji.
2. W przypadku wystąpienia **zwłoki** w wykonaniu ciężących na nim zobowiązań zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania robót.
3. W razie wystąpienia **zwłoki** w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej lub odstąpić od umowy, gdy opóźnienie w wykonaniu robót przekroczy okres 30 dni.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości trzykrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących dane prace (określone w § 6) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdego pracownika nie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i wykonującego prace, o których mowa w § 6 ust. 1.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość określonych kar umownych.

6. Strony zgodnie postanawiają, iż kary umowne stają się wymagalne z upływem 7 dni od doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej przez Zamawiającego, a Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy pomiędzy stronami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 12:

Czy wszystkie odpowiedzi na pytania dla poprzedniego postępowania przetargowego, które odbyło się 2019 r. na halę widowiskowo-sportową w Rogoźniku pozostają w mocy? Jeżeli nie, prosiłbym o wyszczególnienie.

Odpowiedź:

Poniżej zamieszczam wiążące dla aktualnego postępowania przetargowego pytania i odpowiedzi z poprzednich postępowań na budowę Hali.

1. W nawiązaniu do tematu „Budowa hali widowiskowo - sportowej w Rogoźniku” proszę o informację zawartą w siwz-ie związaną z doświadczeniem personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia – branży budowlano konstrukcyjnej. Czy inwestor przyzna za realizację zadania polegającego na kierowaniu budową na budowie budynków o konstrukcji żelbetowej oraz równorzędne punkty na kierowaniu budową na budowie budynków o konstrukcji mieszanej o powierzchni co najmniej 9.000,00 m³ przez osobę wykazaną w ofercie (SIWZ, Nr sprawy: ZP.271.2.15.2019).

Odpowiedź: Tak, inwestor przyzna za realizację zadania polegającego na kierowaniu budową na budowie budynków o konstrukcji żelbetowej oraz równorzędne punkty na kierowaniu budową na budowie budynków o konstrukcji mieszanej o powierzchni co najmniej 9.000,00 m³ przez osobę wykazaną w ofercie, pod warunkiem, że budynek ten wykonany będzie w technologii mieszanej, tzn. konstrukcja dachu będzie drewniana lub stalowa.

2. Czy inwestor dopuszcza przedstawienia przez wykonawcę ukończonych robót budowlanych przy kubaturze w konstrukcji mieszanej.

Odpowiedź: W odniesieniu do SIWZ w pkt 3. warunkach udziału w postępowaniu w pkt 3.1. podane są wymogi dotyczące zdolności technicznej i zawodowej gdzie jest zapis w pkt 3.1.1 podpunkt 1) ”budowie, przebudowie budynków o konstrukcji żelbetowej o kubaturze nie mniejszej niż 9 000,00 m³ wraz z robotami dekarскими”. Zamawiający uzna za spełnienie wymagań w sytuacji, gdy budynek ten wykonany będzie w technologii mieszanej, tzn. konstrukcja dachu będzie drewniana lub stalowa.

3. Czy inwestor dopuszcza użyczenia referencji od firmy budowlanej wykonania realizacji 1 inwestycji, ponieważ drugą inwestycję w tym samym czasie firma prowadziła własnymi zasobami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użyczenia referencji na wymagane 2 sztuki, jednakże nie dopuszcza się sumowania referencji od 2 Wykonawców.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tym samym ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności

dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

6. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedź do pytań 5-8:

Wszelkie zmiany umowy zostały uregulowane w par. 13 umowy oraz w art. 144 ustawy PZP. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy będzie istniała konieczność zmiany wynagrodzenia bądź wydłużenia terminu realizacji wówczas będzie ona analizowana w zakresie zasadności takiej zmiany oraz dopuszczalności zmiany umowy w świetle art. 144 ustawy PZP oraz postanowień umownych.

9. Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczonym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczenie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Odpowiedź: Potwierdzamy, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy, jednakże w przypadku wystąpienia wad mają zastosowanie odpowiednio zapisy § 4 wzoru umowy.

10. Wnosimy o dopuszczenie comiesięcznych płatności częściowych za wykonane zakresy inwestycji. Zamawiający kształtując postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w części dotyczącej płatności, powinien wziąć pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umowy, nadto uwzględnić warunki oraz realia rynkowe dotyczące obszaru związanego z realizacją zamówienia. Wskazać przy tym należy, że wpisanie do projektu umowy comiesięcznych płatności częściowych może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania zamówieniem wśród potencjalnych wykonawców, a tym samym do zwiększenia konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza comiesięczne płatności częściowe za wykonane zakresy inwestycji na podstawie częściowego odbioru robót.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji obowiązek serwisowania przedmiotu umowy (w tym wykonywania obligatoryjnych przeglądów i konserwacji zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń) oraz zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z istnienia w nich wad) leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że w okresie gwarancji obowiązek serwisowania przedmiotu umowy (w tym wykonywania obligatoryjnych przeglądów i konserwacji zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń) oraz zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z istnienia w nich wad) leży po stronie Zamawiającego.

12. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych, jednakże to, czy rozwiązania projektowe są nieistotne będzie podlegało rozpatrzeniu przez Zamawiającego / nadzór autorski projektanta.

13. W związku z ogłoszonym przetargiem na wyłonienie wykonawcy budowy: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku” proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

13.1. Brak w zamieszczonych materiałach dokumentacji geotechnicznej, możemy prosić o uzupełnienie?

13.2. Proszę o udostępnienie skanu uzyskanego Pozwolenia na budowę. Ze względu na to, iż przetarg nie jest objęty zakresem zagospodarowania terenu, sieci zewnętrznych na jakiej podstawie będzie w zakresie Wykonawcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz pozostałych pozwoleń od Służb Państwowych?

Odpowiedź:

Ad 13.1. Dokumentacja geotechniczna jest zawarta w Projekcie budowlano wykonawczym.

Ad 13.2. Zamawiający zamieszcza na stronie skan pozwolenia na budowę.

Zamawiający wyłączył z opracowania zakres robót przy zagospodarowaniu terenu i przewiduje zgłoszenie do użytkowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego tylko część kubaturową wraz z niezbędnym dojściem. Pozostałe roboty budowlane zostaną wykonane w kolejnym etapie w terminie określonym przez PINB i Zamawiającego.

14. W związku z ogłoszonym przetargiem na wyłonienie wykonawcy budowy: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku” proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

14.1. Proszę o doprecyzowanie - podanie rodzajów materiałów użytych do wykonania - dla powłok zmywalnych na ścianach. Użyto określenia "powłoka zmywalna typ 1, 2, 3, 4.

14.2. Proszę o uzasadnienie konieczności stosowania następujących procesów przy wykonywaniu posadzek poliuretanowych wg przedmiaru:

51. Wykonanie podkładu betonowego gr. 15 cm,

52. Samopoziomujący podkład podłogowy pod posadzki gr. 37,5 mm,

53. Frezowanie,

54. Szlifowanie,

20. Proszę o potwierdzenie, że wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz rozbiórki istniejącego ogrodzenia jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz rozbiórki istniejącego ogrodzenia jest po stronie Zamawiającego.

21. Proszę o potwierdzenie, że sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu leży po stronie Wykonawcy.

22. W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia, jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź: Przedstawione parametry materiałowe do zabudowy muszą odpowiadać co najmniej parametrom wskazanym w SIWZ.

23. Czy inwestor dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę ukończonych robót budowlanych przy kubaturze w konstrukcji mieszanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę ukończonych robót budowlanych przy kubaturze w konstrukcji mieszanej z uwagą, że roboty te muszą dotyczyć wymaganej funkcji określonej w SIWZ.

24. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji obowiązek serwisowania przedmiotu umowy (w tym wykonywania obligatoryjnych przeglądów i konserwacji zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń) oraz zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z istnienia w nich wad) leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Obowiązek serwisowania – wykonanie obligatoryjnych przeglądów i konserwacji zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń oraz zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z istnienia w nich wad) leży po stronie Zamawiającego.

25. Prosimy o potwierdzenie, że wymagany minimalny okres rękojmi i gwarancji (ewentualnie wydłużony zgodnie z ofertą Wykonawcy) dotyczy wykonania robót, natomiast na użyte materiały i urządzenia Zamawiający dopuszcza udzielenie okresu gwarancji zgodnej z okresem, na jaki udzielają jej producenci ww materiałów i urządzeń.

Odpowiedź: Wymagany minimalny okres rękojmi i gwarancji dotyczy całego zakresu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udzielenia okresu gwarancji zgodnej tylko z okresem, na jaki udzielają jej producenci materiałów i urządzeń.

26. Proszę o potwierdzenie, że tereny zewnętrzne oraz elementy małej architektury (np. wiata śmietnikowa, stojaki na rowery, ławki itp.) znajdujące się poza budynkiem nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyłączył z opracowania zakres robót przy zagospodarowaniu terenu w tym wiatę śmietnikową, stojaki na rowery, ławki itp. i przewiduje zgłoszenie do użytkownika w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego tylko część kubaturową wraz z niezbędnym dojściem. Pozostałe roboty budowlane zostaną wykonane w kolejnym etapie w terminie określonym przez Zamawiającego.

- 55. odkurzenie,
- 56. Odłuszczenie,
- 57. Umycie,
- 58. Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym,
- 59. Wykonanie posadzki poliuretanowej gr. 0,25 cm.

Odpowiedź:

Ad 14.1. Opis powłok zmywalnych typ 1, 2, 3, 4 został zawarty w STWiOR tom I na stronie 52.

Ad 14.2. Procesy wykonania podłóg są zgodne z wymaganiami producenta i technologią wykonywania tego typu posadzek.

15.1. Czy wyposażenie hali sportowej wchodzi w zakres zamówienia?

15.2. Czy wyposażenie sanitariatów wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Ad 15.1. Wyposażenie hali wchodzi w zakres zamówienia zgodnie z STWiOR.

Ad 15.2. Wyposażenie sanitariatów wchodzi w zakres zamówienia zgodnie z STWiOR.

16. W załączniku nr 1 FORMULARZ OFERTY w punkcie 8. wyszczególnione są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Proszę o potwierdzenie, że złożenie oferty przez duże przedsiębiorstwo nie stanowi podstawy do wykluczenia z przetargu a tym samym do utraty wadium. Proszę o potwierdzenie, że wycieraczki zewnętrzne są poza zakresem wyceny.

Odpowiedź: Złożenie oferty przez duże przedsiębiorstwo nie stanowi podstawy do wykluczenia z przetargu a tym samym do utraty wadium. Zamawiający potwierdza, że wycieraczki zewnętrzne są poza zakresem wyceny.

17. Proszę o informację zawartą w SIWZ związaną z doświadczeniem personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia - branży budowlano konstrukcyjnej. Czy Zamawiający przyzna za realizację zadania polegającego na kierowaniu budową na budowie budynków o konstrukcji żelbetowej oraz równorzędne punkty za kierowanie budową na budowie budynków o konstrukcji mieszanej o powierzchni co najmniej 9.000,00 m² przez osobę wskazaną w ofercie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przyzna za realizację zadania polegającego na kierowaniu budową na budowie budynków o konstrukcji żelbetowej oraz równorzędne punkty za kierowanie budową na budowie budynków o konstrukcji mieszanej o powierzchni co najmniej 9.000,00 m² przez osobę wskazaną w ofercie

18. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań projektowych podłogi P-1 na podłogę sprężystą na podwójnych legarach?

Odpowiedź: Z uwagi na różnorodność planowanych wydarzeń na hali widowiskowo-sportowej Zamawiający nie dopuszcza zmiany rozwiązań projektowych podłogi P-1 na podłogę sprężystą na podwójnych legarach. Należy przyjąć posadzki jako uniwersalne opisane szczegółowo w STWiOR str. 43-48.

19. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę projektową polegającą na oparciu stropów/ stropodachów żelbetowych monolitycznych w osiach np. E,3,4,11,12 bezpośrednio na ścianach wewnętrznych nośnych a nie na projektowanych belkach żelbetowych pokrywających się w większości ze ścianami wewnętrznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

27. Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe niewyszczególnione w przedmiarze robót (np. lada recepcyjna, stoły, krzesła, zabudowa meblowa z płyt MDF w pom. gospodarczym, lada i wieszaki w szatni itp.) są poza zakresem wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zamówienie obejmuje wyposażenie hali i sanitariatów zgodnie z dokumentacją projektową w tym przedmiarem robót i STWiOR bez umeblowania indywidualnego (hol, wyposażenie ruchome, stoły, krzesła, biurka, stół konferencyjny itp.).

28. Czy zamawiający dopuszcza zmianę przekrojów elementów konstrukcji drewnianej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę przekrojów elementów konstrukcji drewnianej z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt nowy projekt konstrukcji z obliczeniami dla całości układu. Nowy układ konstrukcyjny wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego i Architekta pod kątem ewentualnych zmian w gabarytach i wyglądzie elementów.

29. Proszę o informację czy dopuszczone przez Zamawiającego złożenie oferty wariantowej dotyczy zakresu zamówienia czy rozwiązań materiałowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Rozdział V Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

30. Proszę o wskazanie miejsca posadowienia pompy ciepła oraz buforu.

31. Brak projektu budowlanego pompy ciepła wraz z dolnym źródłem uwzględniającym możliwości posadowienia odwiertów. Prosimy o uzupełnienie.

32. Brak połączenia pompy ciepła z instalacją grzewczą na schemacie technologicznym. Prosimy o uzupełnienie.

33. Brak mapy zagospodarowania terenu z naniesioną instalacją dolnego źródła. Prosimy o uzupełnienie.

34. Czy występują szkody górnicze na projektowanym miejscu posadowienia dolnego źródła?

35. Czy w przypadku zaistnienia awarii z powodu tąpnięć i innych szkód górniczych gwarancja na dolne źródło może mieć wyłączenie z tego tytułu?

36. Czy moc projektowanej kotłowni gazowej ma wynosić zgodnie z Tom V pkt. 3.3.4 244,2 kW czy inną?

37. Jak moc grzewcza poszczególnych źródeł ciepła ma być realizowana z uwagi na znaczną rozbieżność temperatury projektowanych instalacji?

38. Czy budynek posiada odpowiedni zapas mocy elektrycznej do nowej koncepcji uwzględniającej moc elektryczną pompy ciepła, zgodnie z Tom III pkt. 4.1 moc zaprojektowana dla kotłowni to jedynie 2kW co jest niewystarczające dla potrzeb mocy pompy ciepła.?

39. Brak warunków przyłącza gazu czy zostały wydane ? Jeśli tak to na jaką moc obliczeniową zapotrzebowania?

Odpowiedź do pytań 30–39:

Przedmiotem zamówienia jest m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie odpowiednich decyzji na podstawie przygotowanego PFU pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Dlatego na poniższe pytania nie możemy udzielić odpowiedzi, bo one będą wynikały dopiero z przygotowanej dokumentacji projektowej.

Zamawiający wprowadza zmianę numeracji oraz dodaje podpunkt 2 do UWAGI w rozdziale XXVII SIWZ.

Zmawiający w załączeniu przekazuje:

1. Ujednolicony dokument SIWZ

2. Ujednolicony wzór umowy

Sporządziła: Marlena Lesiak

Sekretarz Gminy

Aleksandra Król-Skowron
mgr inż. Aleksandra Król-Skowron

WÓJT

Małgorzata Bednarek
mgr Małgorzata Bednarek

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Rozwoju

Jacek Brzozowski
Jacek Brzozowski