

**Wójt Gminy Bobrowniki**  
**Gminna 8, 42-583 Bobrowniki**

Bobrowniki, 14 lipca 2021 roku

OK.0003.12.2021/4

**Przewodniczący Rady**  
**Gminy Bobrowniki**  
**Adam Nocuń**

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lipca 2021 roku (wpłynęło do Urzędu Gminy w Bobrownikach w dniu 5 lipca 2021 roku) w sprawie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowniki i zadane w nim pytania wyjaśniam:

**Ad. 1.** Jeden z reaktorów wykazuje okresowe zakłócenia w procesie oczyszczania biologiczno-chemicznego. Skutkuje to zrzutami ścieku oczyszczonego, jednak o niewłaściwej mętności, zwłaszcza w okresach intensywnych opadów atmosferycznych.

**Ad. 2.** Wyżej wymieniona awaria może powodować sporadyczny zrzut ścieku oczyszczonego o minimalnie podwyższonej mętności.

**Ad. 3.** Po wielokrotnych ponagleniach wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku” w dniu 5 maja 2021 roku na terenie oczyszczalni ścieków odbyło się spotkanie z wykonawcą robót celem ustalenia zakresu napraw gwarancyjnych. Został sporządzony protokół zawierający zakres napraw gwarancyjnych oraz termin ich realizacji. Ustalono, że jako główną przyczynę incydentalnych zdarzeń związanych z zachwianiem systemu oczyszczania należy wskazać niewłaściwe działanie urządzeń napowietrzających. Dodatkowo Urząd Gminy w Bobrownikach w dniu 10 maja 2021 roku wysłał pismo do wykonawcy robót celem niezwłocznego rozpoczęcia gwarancyjnych prac naprawczych (ustalonego z eksploatatorem oczyszczalni).

**Ad. 4.** Dokładny termin robót zostanie wykonany z 14-dniowym wyprzedzeniem, aby Spółka Aquaplus opróżniła zbiornik reaktora. W dniu 14 czerwca 2021 roku otrzymano odpowiedź drogą elektroniczną o planowanym rozpoczęciu prac naprawczych przez wykonawcę w okresie od 15 lipca 2021 roku do 30 sierpnia 2021 roku. Wykonawca oczekuje informacji o opróżnieniu zbiornika z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

**Wójt Gminy Bobrowniki**

**Małgorzata Bednarek**