

Wójt Gminy Bobrowniki
Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Bobrowniki, 31 sierpnia 2021 roku

OK.0003.18.2021/3

Przewodniczący Rady
Gminy Bobrowniki
Adam Nocuń

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 sierpnia 2021 roku (wpłynęło do Urzędu Gminy w Bobrownikach w dniu 17 sierpnia 2021 roku) Radnej Gminy Bobrowniki Kamili Sokoła w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Przelajka w sołectwie Sączów informuję, że zjazd konieczny dla obsługi technicznej przepompowni ścieków został wykonany podczas budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów i rzeczywiście nie został zabudowany pod nim przepust umożliwiający przepływ wód deszczowych.

Podczas wizji terenowej dokonanej przez pracowników Urzędu Gminy w Bobrownikach dnia 26 sierpnia 2021 roku stwierdzono:

- po stronie północnej zjazdu (w stronę sołectwa) istnieje rów umożliwiający spływ wód deszczowych,
- po stronie południowej zjazdu (w stronę mostu drogowego) istnieje wyłącznie skarpa (brak chociażby śladowego rowu umożliwiającego odprowadzenie wody do odbiornika na wysokości mostu drogowego).

Na dzień dzisiejszy wykonanie przepustu spowodowałoby wprawdzie możliwość przepływu deszczówki, natomiast po jego minięciu woda rozlewałaby się na działki sąsiednie a nie bezpośrednio do odbiornika. Dlatego niezbędnym wydaje się skorelowanie prac przebudowy zjazdu wraz z odtworzeniem rowu pomiędzy przepustem a mostem drogowym z zarządcą drogi (PZD Będzin) w celu rozwiązania problemu, o którym mowa we wniosku. Po niezbędnych ustaleniach i woli współdziałania, co do zakresu prac, istnieje możliwość zaplanowania w przyszłorocznym (2022 roku) budżecie Gminy Bobrowniki środków na ten cel.

Jednocześnie informujemy, że do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy zgłoszeń od eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej dotyczących zalewania przepompowni przez wody deszczowe.

Wójt Gminy Bobrowniki
Małgorzata Bednarek