

Bobrowniki, 10 listopada 2021 roku

OK.0003.23.2021/3

**Przewodniczący Rady**  
**Gminy Bobrowniki**  
**Adam Nocuń**

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 października 2021 roku (wpłynęło do Urzędu Gminy w Bobrownikach w dniu 29 października 2021 roku) Radnego Gminy Bobrowniki Szymona Cieśli w sprawie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowniki informuję, że dnia 5 maja 2021 roku na terenie oczyszczalni ścieków w sołectwie Rogoźnik zostało zorganizowane spotkanie przy udziale następujących przedstawicieli: Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o. o., Wójta Gminy Bobrowniki, Kierownika Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy w Bobrownikach, Aquaplus Sp. z o. o. oraz pracowników oczyszczalni ścieków w Rogoźniku. Podczas wstępnych oględzin określono zakres usterek do niezwłocznego usunięcia (szczegółowy zakres prac został ujęty w protokole ze spotkania). Ponadto, jako eksploatator oczyszczalni ścieków wnioskowaliśmy o wykonanie przeglądu pozostałych instalacji uwidocznionych po opróżnieniu reaktora i usunięcie usterek obejmujących gwarancje. Przedstawiciele firmy Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o. o. zobowiązali się, że prace w wyżej wymienionym zakresie będą wykonane w ciągu 14 dni kalendarzowych a ich rozpoczęcie nastąpi niezwłocznie po upływie dwóch tygodni od pisemnego zgłoszenia gotowości przez Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o. o. Wspomniany okres 14 dni, zgodnie z ustaleniami Spółka Aquaplus ma na opróżnienie reaktora nieczystości ciekłych, a tym samym umożliwienie Wykonawcy przeprowadzenia napraw gwarancyjnych. Zostało również ustalone, że wszystkie prace jakie będą wykonywane na zbiorniku zostaną sfinalizowane do końca sierpnia. Ze względu na brak informacji o gotowości ze strony Wykonawcy napraw gwarancyjnych, Spółka Aquaplus prace związane z opróżnieniem zbiornika podjęła dopiero 27 sierpnia 2021 roku. Nieczystości ciekłe, które znajdowały się w reaktorze, zostały wywiezione do punktu zrzutu ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych na oczyszczalni ścieków w Piekarach Śląskich, eksploatowanych przez MPWiK Sp. z o. o. Piekary Śląskich, na podstawie umowy nr 94/2021 zawartej 27 sierpnia 2021 roku. pomiędzy Aquaplus Sp. z o. o. a MPWiK w Piekarach Śląskich. Całkowite opróżnienie reaktora nr 2 nastąpiło 10 września 2021 roku a dnia 14 września 2021 roku wykonawca przystąpił do naprawy usterek (dokumentacja fotograficzna w załączeniu).

Należy zaznaczyć, że oprócz naprawy reaktora, pracownicy oczyszczalni ścieków w Rogoźniku, oczyścili główną przepompownię oraz zbiornik dopływowy samochodem specjalistycznym WUKO, jak również odmulono rów odprowadzający oczyszczony ściek do potoku Jaworznik.

Podjęte prace przez firmę wykonującą naprawy gwarancyjne, jak również te przez pracowników oczyszczalni ścieków oraz zastosowanie ładunku świeżych bakterii, poprawiły funkcjonowanie reaktora nr 2. Poza mętnością nie widać żadnych objawów niepełnego oczyszczenia ścieków.

Po zakończonych pracach nastąpił rozruch przedmiotowego reaktora, jednak z nieznanymi do tej pory przyczynami został zakłócony proces oczyszczania ścieków. W wyniku zakłóceń, niezwłocznie podjęto decyzję o wstrzymaniu odbioru ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Zakaz obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku. Jednocześnie, ze względu na zakłócenia, które wystąpiły po tygodniu od uruchomienia drugiego reaktora, spółka podjęła działania zmierzające do wykrycia pochodzenia ścieku, który doprowadza do destabilizacji procesu oczyszczania.

Należy również zwrócić uwagę, że nieprzyjemny zapach nie jest absolutnie wynikiem zrzutu ścieków nieoczyszczonych (surowych), bo takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. Dowodem na to mogą być wyniki próbek pobranych na wlocie (ściek dopływający) oraz ich porównania z wynikami badań ścieku oczyszczonego, pobranego w czasie wystąpienia zakłóceń przy reaktorze (tryb awaryjny).

Spółka aktualnie jest na etapie przeprowadzania rozmów z technologiem ds. oczyszczalni ścieków, mających na celu podjęcie stałej współpracy. Przyczyni się to bezpośrednio do ograniczenia, a nawet całkowitego uniknięcia zakłóceń procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków w sołectwie Rogoźnik.

**Wójt Gminy Bobrowniki**

**Małgorzata Bednarek**